

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-8501BP0388

Registriernummer
registration number


Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Fränkische Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG Hellinger Straße 1, D-97486 Königsberg
Vertreiber <i>distributor</i>	Fränkische Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG Hellinger Straße 1, D-97486 Königsberg
Produktart <i>product category</i>	installation systems and system joints: drinking water installation system (8501)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	drinking water installation system consisting of multilayer pipe PE-RT/Al/PE-RT and pressing joints made of metal (brass) respectively made of plastic (PPSU)
Modell <i>model</i>	turatec, System 2004
Prüfberichte <i>test reports</i>	mechanical test: B074/09 from 17.04.2009 (IMA) mechanical test: B28/4 from 05.07.2004 (IMA) KTW testing: C-166597-08-Ko from 12.08.2008 (WHY) hygienic testing: W-162052e-08-SI from 13.03.2008 (WHY)
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	DVGW W 534 (01.05.2004) BGA KTW (07.01.1977) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	05.07.2014 / 09-0583-WNA

18.11.2009 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH - von der Deutschen Akkreditierungsstelle Technik (DATech)
in der TGA GmbH akkreditiert für die Konformitätsbewertung von Produkten der
Gas- und Wasserversorgung

DVGW CERT GmbH - accredited by Deutsche Akkreditierungsstelle Technik
(DATech) in the TGA GmbH for conformity assessment of products of gas and
water supply



DAT-ZE-009/96-02

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Straße 1-3
53123 Bonn

Telefon: +49 228 91 88-888
Telefax: +49 228 91 88-993
eMail: info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
turatec, System 2004	diameter: 16 x 2,0 mm	
turatec, System 2004	diameter: 20 x 2,0 mm	
turatec, System 2004	diameter: 26 x 3,0 mm	
turatec, System 2004	diameter: 32 x 3,0 mm	

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. registration no.	Bauteil (Produktart) component	Modell/Typ model/type	Hersteller manufacturer
DW-8236BP0281	PE-RT/Al/PE-RT tube, manufacturing group 1	turatec/turatec	Fränkische Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG
DW-5253BR0274	sealing material for drinking water installations	E 3609-70/E 3609-70	Parker Hannifin GmbH

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

only to use with pressing joints: metal, type: M-MV, pressing contour: F, TH and B, Fränkische Rohrwerke, D-97486 Königsberg

only to use with pressing joints: plastic, type: M-KV, pressing contour: F, TH and B, Fränkische Rohrwerke, D-97486 Königsberg and Köppl Kunststofftechnik, D-92339 Beilngries